

**Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования
«Центр внешкольной работы
«Юность»**

ул. Вокзальная, 80/3
г. Комсомольск-на-Амуре, 681035,
тел.: 52-71-47 (приемная)

21.03.2024 № 01-07/33

Ответ на ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении причин и условий
№ 2-02-2024/Прдп268-24-20080003
от 01.03.2024

Прокуратура
г. Комсомольска-на-Амуре

Заместителю прокурора
города
А.Д. Дербишиной

Красногвардейская ул., д.34,
г. Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край, 681013

Представление № 2-02-2024/Прдп268-24-20080003 от 01.03.2024
рассмотрено при участии заместителя прокурора города Дербишиной А.Д.
12.03.2024г. в 15 ч 00 мин.

Администрация МОУ ДО «ЦВР «Юность» сообщает о принятых мерах
по устранению нарушений закона по представлению № 2-02-2024/Прдп268-
24-20080003 от 01.03.2024 по результатам проверки Прокуратурой города.

Приложение

1. Копия журнала учета противопожарных инструктажей в 1 экз. на 1 л.
2. Фотография лестничного марша (избирательный участок №279) в 1 экз.на 1л.
3. Фотография наличия и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания в 1 экз.на 2 л.
4. Копия сертификата соответствия № С-RU.ПБ97.В.01152 в 1 экз.на 2 л.
5. Копия акта б/н от 13.03.24 ООО «Тотем»в 1 экз.на 1л.
6. Копия акта б/н от 13.03.24 ООО «Тотем» в 1экз.на 1 л.
7. Копия плана здания уч.318 по ул.Вокзальной 80/3 в 1 экз.на 1 л.
8. Копия плана здания уч.330 по ул.Вокзальной 80/3 в 1 экз.на 1 л.
9. Копия сертификата соответствия в 1 экз. на 4 л.
10. Фотография дверей в 1 экз.на 2 л.
11. Фотография стола, где был прикреплен удлинитель в 1 экз.на 1 л.

Директор



А. Л. Русакова

Отчет
о принятых мерах по устранению нарушений закона
МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность»

№ п/п	Пункт представления	Отчет об устранении нарушений	Список документов, доказывающих выполнение предписания (договоры, фотографии, акты выполненных работ
1	2	3	3
1.	По пункту нарушения п.3 ППРФ от 16.09.2020 №1479, п.20 Приказа МЧС России от 18.11.21 №806 на объекте защиты (избирательный участок №279) не организованно проведение противопожарных инструктажей для работников с разделением теоретической и практической частей на этапы, по окончанию которых проводится проверка знаний и умений	Проводится противопожарный инструктаж для работников с разделением теоретической и практической частей на этапы, завели, ведем с 04.03.2024 года новый журнал регистрации инструктажа с практической частью	Приложение 1 (на 1 листе) 1.Копия журнала учета противопожарных инструктажей
2.	По пункту п.16 ППРФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты (избирательный участок №279) под лестничным маршем допускается хранение горючих материалов	Убрали горючие материалы и в дальнейшем исключаем хранение горючих материалов под лестничным маршем	<u>Приложение 2</u> <u>(на 1 листе)</u> 1.Фотография лестничного марша (избирательный участок №279)
3.	По пункту п.14ППРФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты (избирательный участок №279) не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	Исправили приспособления для самозакрывания дверей	<u>Приложение 3</u> <u>(на 2 листа)</u> 1Фотография наличия и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений

			для самозакрывания
4.	По пункту п.5, ст.52, ч.6 ст.134 табл. №28,29 ФЗ №123-ФЗ на объекте защиты (избирательный участок №279) покрытие полов в зальном помещении (спортивный зал) не имеет технической документации	Ковровое покрытие убрано, на линолеум техническая документация имеется	<u>Приложение 4</u> (на 2 листа) 1.Копия сертификата соответствия № С- RU.ПБ97.В.0115 2
5.	По пункту п.27 ППРФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты (избирательный участок №279) При эксплуатации эвакуационных путей допущено снятие дверей в лестничной клетке (1 и 2 этаж)	Установка дверей идет в рабочем режиме (замер проемов, заключение договора, выписка счета, оплата и установка)	
6.	По пункту п.3 ст.52, п.3ч. 1ст.53 ФЗ № 123-ФЗ, п.8, прил.№5 ППРФ от 01.09.2021 № 1464 на объекте защиты (избирательный участок №279) помещения второго этажа не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (отсутствуют звуковые оповещатели)	Имеется проектная документация пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 031216-ПС/СО 2016г. ул.Комсомольская 34 корпус 2 Имеются акты приемки в эксплуатацию средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 31.03.2017г, подписанные директором учреждения и директором монтажной организации. Имеется контракт 01/24 от 01.01.24 с ООО «Тотем» на техническое обслуживание установок охранно-пожарной сигнализации. Дополнительно установили звуковой оповещатель	<u>Приложение 5</u> (на 1 лист) 1.Копия акта б/н от 13.03.24 ООО «Тотем»
7.	По пункту п.3 ст.52, п.3ч. 1ст.53 ФЗ № 123-ФЗ, п.8, прил.№5 ППРФ от 01.09.2021 № 1464 на объекте защиты (избирательный участок №318,330) помещения второго этажа не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Имеется проектная документация пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: 031217-ПС/СО 2016г.ул.Вокзальная 80 корпус 3 Имеются акты приемки в	<u>Приложение 5</u> (на 1 лист) 1.Копия акта б/н от 13.03.24 ООО «Тотем»

	(отсутствуют звуковые оповещатели)	эксплуатацию средств пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре 07.04.2017г, подписанные директором учреждения и директором монтажной организации. Имеется контракт 01/24 от 01.01.24 с ООО «Тотем» на техническое обслуживание установок охранно-пожарной сигнализации Дополнительно установили звуковой оповещатель	
8.	По пункту п.п.1,3 ч.1 ст.84 ФЗ №123-ФЗ, п.54 ППРФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты (избирательные участки №318, 330) над эвакуационным выходом в зальном помещении неисправен световой оповещатель	Над эвакуационным выходом в зальном помещении исправен световой оповещатель	<u>Приложение 6</u> (на 2 листа) 1.Две фотографии в вечернее время (избирательные участки №318, 330) над эвакуационным выходом в зальном помещении
9.	По пункту п.1ч.2 ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130 на объекте защиты в помещении с массовым пребыванием людей (кабинет вокала, участок 318) отсутствуют 2 эвакуационных выхода	На объекте защиты в помещении с массовым пребыванием людей (кабинет вокала, участок 318) есть два эвакуационных выхода. Освобождены проходы к эвакуационным выходам.	<u>Приложение 7</u> (на 1 лист) 1.Копия плана
10.	По пункту п.1ч.2 ст. 53 ФЗ № 123-ФЗ, п.4.2.7 СП 1.13130 на объекте защиты в помещении с массовым пребыванием людей (участок 330) отсутствуют два эвакуационных выхода	На объекте защиты в помещении с массовым пребыванием людей (кабинет вокала, участок 330) есть два эвакуационных выхода Освобождены проходы к эвакуационным выходам.	<u>Приложение 8</u> (на 1 лист) 1.Копия плана
11.	По пункту п.5, ст.52, ч.6 ст.134 табл. №28,29 ФЗ №123-ФЗ на объекте защиты (избирательный участок №318,330) покрытие полов в зальном помещении (спортивный зал) не имеет технической документации,	На покрытие полов техническая документация имеется (В2,Д2,Т2,РП1) На объекте защиты покрытие полов на путях эвакуации (коридоры) не имеется технической документации	<u>Приложение 9</u> (на 4 листа) 1.Копия сертификата соответствия

		(В2,Д3,Т2,РП2) т.к. такого покрытия пока нет в продаже городских поставщиков. Рассматриваются поставщики по региону и России.	
12.	По пункту п.14ППРФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты (избирательный участок №318,330) не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания	Исправили, до установили приспособления для самозакрывания дверей	<u>Приложение 10</u> (на 3 листах) 1.Фотография дверей
13.	По пункту п.35 ППРФ от 16.09.2020 №1479 на объекте защиты в помещении (смежном участком 318) используется нестандартный (самодельный) электрический удлинитель для питания электроприборов,	Убран удлинитель из эксплуатации	<u>Приложение 11</u> (на 1 лист) 1.Фотография стола, где был прикреплен удлинитель

Директор



А. Л. Русакова

Приложение 1
(на 1 листе)

1. Копия журнала учета противопожарных инструктажей

Дата	Вид проводимого инструктажа	Инструктируемый		Теоретическая часть			Дата	Практическая часть				
				Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия, должность	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении		Подпись		Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктируемого, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении	Подпись	
								инструктирующего (из столбца 5)	инструктируемого (из столбца 3)		инструктирующего (из столбца 9)	инструктируемого (из столбца 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01.03 2024	вводный	Васильева Наталья Сергеевна	член комиссии	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков	01.03 2024	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков		
01.03 2024	первичный	Васильева Наталья Сергеевна	член комиссии	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков	01.03 2024	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков		
01.03 2024	вводный	Ильина Анна Сергеевна	член комиссии	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков	01.03 2024	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков		
01.03 2024	первичный	Ильина Анна Сергеевна	член комиссии	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков	01.03 2024	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков		
01.03 2024	вводный	Смирнова Татьяна Сергеевна	член комиссии	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков	01.03 2024	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков		
01.03 2024	первичный	Смирнова Татьяна Сергеевна	член комиссии	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков	01.03 2024	Положаков Владимир Владимирович № 410 от 24.03.2024 000000176219	Положаков	✓ Положаков		

Локшина Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

Приложение 2
(на 1 листе)

1. Фото лестничного марша (избирательный участок №279)



Приложение 3
(на 2 листах)

1 Фотография наличия и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания



Приложение 3

2 Фотография наличия и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания



Приложение 4
(на 2 листах)

1. Копия сертификата соответствия № С-RU.ПБ97.В.01152

Копия 3412
Без даты
Применение 3

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ97.В.01152

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (АО "ТАРКЕТТ"). ОГРН 1026303207226 № 0009390
Адрес: 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1.
Телефон: +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17.
E-mail: tarketao@tarkett.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (АО "ТАРКЕТТ"). ОГРН 1026303207226
Адрес: 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1.
Телефон: +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17.
E-mail: tarketao@tarkett.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «PRO» тип «ACCZENT PRO» («АКЦЕНТ ПРО»), тип «TRAVERTINE PRO» («ТРАВЕРТИН ПРО»), тип «SPRINT PRO» («СПРИНТ ПРО»), тип «CONTRACT SB» («КОНТРАКТ СБ») тип «HYPERION SB» («ГИПЕРИОН СБ»). ТУ 5771-042-54031669-2013 с изм. 1-2	код ОК 005 (ОКП):	
	код ОКПД2:	22.23.15.000
	код ЕКПС:	
	код ТН ВЭД России:	3918 10 100 0

Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение № 0015273).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3627/3628/ТР-2018 от 17.04.2018г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протокол сертификационных испытаний продукции № 91/СТР-2018, № 92/СТР-2018, № 93/СТР-2018, № 94/СТР-2018, № 96/СТР-2018 от 03.11.2018г. (ИШ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 с 15.02.2017г. по 13.02.2020г.
Техническая документация Изготовителя. ТУ 5771-042-54031669-2013 с изм. 1-2

СПОКДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.11.2018 по 15.11.2023

И.И. Бурунин
Специалист, ф.и.о.и.н.

А.Г. Ермакова
Специалист, ф.и.о.и.н.

Эксперт (эксперты)

М.П. Орган по сертификации
М.П. МЧС РОССИИ

ЗАО «Стилвис», Москва, 2014 - «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.docsig.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ97.В.01152

(обязательная сертификация)

№ 0015273

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ 2	



Заместитель руководителя
органа по сертификации
Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
А.Г. Ермакова

Э.И. Бурунин

ИНТЕРНАЛ, ФИЗИЧЕСКАЯ

А.Г. Ермакова

ИНТЕРНАЛ, ФИЗИЧЕСКАЯ

1.Копия акта б/н от 13.03.24 ООО «Тотем»



Общество с Ограниченной Ответственностью «Тотем» *Приложение №4*
ИНН/КПП: 2703038410 / 270301001, ОГРН: 1062703065006
Юр. адрес: 681032, г. Комсомольск-на-Амуре, Магистральное ш., 21 кор. 2, к. 17.
Факт. адрес: 681027, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д.29\3, офис 16
Тел.: +7 (4217) 330-440, 51-24-61, E-mail: totem.kms@mail.ru

«13» марта 2024г.

г. Комсомольск-на-Амуре

АКТ

В ходе проведения работ по устранению нарушений по представлению прокуратуры Российской Федерации № 2-02-2024/Прдл268-24-20080003 от 01.03.2024 года, выявленных на объектах МОУДО «Центр внешкольной работы «Юность» по адресам г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д. 80\3 и ул. Комсомольская, д.34, корп.2, существующие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре доукомплектованы дополнительными звуковыми оповещателями «АС-2-2».

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре доукомплектованы дополнительными звуковыми оповещателями в рамках запаса ёмкости существующих приборов управления оповещением без внесения изменений в существующие системы.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в рабочем техническом состоянии и допускаются к дальнейшей эксплуатации.

Директор ООО «Тотем»



/ В.А. Ткачук /

Приложение 6
на 2 листах


1. Фотография в вечернее время (избирательные участки №318, 330) над эвакуационным
выходом в зальном помещении




Приложение 6

2.фотография в вечернее время (избирательные участки №318, 330) над эвакуационным выходом в зальном помещении





Приложение 8
На 1 листе
1. Копия плана



1. Копия сертификата соответствия

38044
117 каб
БСХЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ97.В.01152

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (АО "ТАРКЕТТ") ОГРН 1026303207226 № 0009390
Адрес: 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1.
Телефон: +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17.
E-mail: tarketao@tarkett.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (АО "ТАРКЕТТ"). ОГРН 1026303207226
Адрес: 446300, Российская Федерация, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1.
Телефон: +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17.
E-mail: tarketao@tarkett.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
рег. № RA.RU.11ПЕ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: egps-oc@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное гетерогенное «PRO» тип «ACCZENT PRO» («АКЦЕНТ ПРО»), тип «TRAVERTINE PRO» («ТРАВЕРТИН ПРО»), тип «SPRINT PRO» («СПРИНТ ПРО»), тип «CONTRACT SB» («КОНТРАКТ СБ») тип «HYPERION SR» («ГИПЕРИОН СБ»). ТУ 5771-042-54031669-2013 с изм. 1-2	код ОК 905 (ОКП):	
	Код ОКПД2:	22.23.15.000
	код ЕКПС:	
	код ТН ВЭД России:	3918 10 100 0

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3, 27. (см. Приложение № 0015213).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3627/3628/ТР-2018 от 17.04.2018г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Протокол сертификационных испытаний продукции № 91/СТР-2018, № 92/СТР-2018, № 93/СТР-2018, № 94/СТР-2018, № 96/СТР-2018 от 03.11.2018г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № RA.RU.21AE95 от 25.12.2015г. (Федеральная служба по аккредитации), 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Схема 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие с международным стандартом ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 с 15.02.2017г. по 13.02.2020г.
Техническая документация Изготовителя. ТУ 5771-042-54031669-2013 с изм. 1-2

Срок действия сертификата соответствия с 16.11.2018 по 15.11.2023

Э.И. Буринин
Исполнительный директор

А.Г. Ермакова
Секретарь

Эксперт (эксперты)

380 «Стандарты» Москва 2014. Ф. лицензия № 05-04-09/033 ФНС РФ. Т3 №88/17. Тел: (495) 728-47-42. www.gpsc.ru

цф.цф
318

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ33.В.00026** ТР **0627627**
(номер сертификата соответствия) (буквенный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")**. Адрес: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, 1. ОГРН: 1026303207226.
(информация о месте производства)
Телефон (84661)5-15-26, факс (84661)5-33-09.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")**. Адрес: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, 1. ОГРН: 1026303207226.
(информация о месте производства)
Телефон (84661)5-15-26, факс (84661)5-33-09.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **Оренбургский филиал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии**
(информация о месте сертификации)
продукции в области пожарной безопасности "ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области 460004, г. Оренбург, пер. Станочный, 1 а. ОГРН: 1065611025886. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ33 выдан 23.04.2009г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Покрытие напольное поливинилхлоридное - линолеум ПВХ "MODA WOOD" тип "MODA WOOD", ТУ 5771-035-54031669-2010.**
(информация об объекте сертификации, подлежащем идентификации объекту)
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7115

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), Раздел I, Глава 3, Статья 13. (см. Приложение № 0046343)**
(информация о техническом регламенте (технических регламентах), на соответствие требованиям которого (которым) производится сертификация)

код ЕКПС


код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Отчет об испытаниях № 60-ТР от 13.11.2010 г. ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области, рег.№ ССПБ.RU.ИН.122 от 23.04.2009 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 21 от 01.11.2010 г. ОС "ОРЕНБУРГПОЖТЕСТ" СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области, рег.№ ССПБ.RU.ПБ33 от 23.04.2009 г.**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.11.2010 по 12.11.2015



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

эксперт (эксперты)

И.А. Азеев
Л.А. Батурина

И.А. Азеев

Л.А. Батурина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ33.В.00026 (обязательная сертификация)

ТР 0040343

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени	группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)", Раздел I, Глава 3, Статья 13

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючий (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемый (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющий (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасный (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
Имя, инициалы, фамилия
Подпись (эксперта)
Имя, инициалы, фамилия

И.А. Азсев

Л.А. Батурина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-РУ.ПБ97.В.01152
(обязательная сертификация)

№ 0015273

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Табл. 3, 27.

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ 2	



Исполнитель (эксперт):
Заместитель руководителя
по сертификации

(Handwritten signatures)

Э.И. Бурунин
А.Г. Ермакова

Приложение 10
На 3 листах
1. Фотография дверей







Приложение 11

1. Фотография стола
(удлиннитель откручен
и уничтожен)

